



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности, Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности Александровского района

601650, г. Александров, ул. Красный переулок, д. 4^а, тел. 8(49244) 2-06-56

OGPNalexandrov@yandex.ru

г. Александров

(место составления акта)

“ 19 ” марта 20 21 г.

(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 19

По адресу/адресам: Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, кв. Юго-Западный, д. 7А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам УНД и ПР – Главного государственного инспектора Александровского и Киржачского районов по пожарному надзору Волкова Сергея Александровича от «09» марта 2021 года №19

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад комбинированного вида №32

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» марта 2021г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., Продолжительность 2 час 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 час 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующим МБДОУ *Витеева И.В.* 09.03.2021 в 12 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рыжова Оксана Михайловна, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ Детский сад комбинированного вида №32 Витеева Ирина Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. Ответственный: Заведующий МБДОУ

2. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. Ответственный: Заведующий МБДОУ

3. Инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479, (указан нормативный документ ППР №390 (Приказ от 31.08.2020 №47) Об установлении противопожарного режима в МБДОУ Д/С №32). Основание: п. 2 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № №1479 Ответственный: Заведующий МБДОУ

4. На объекте защиты не разработана и не утверждена декларация пожарной безопасности. Основание: ст. 1, 4, 6, 64 Технического регламента, Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности". Ответственный: Заведующий МБДОУ

5. На объекте защиты сняты предусмотренные проектной документацией двери из поэтажного коридора на лестничную клетку, препятствующую распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Основание: п. 16(д) Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № №1479. Ответственный: Заведующий МБДОУ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не являлось предметом проверки

~~нарушений не выявлено~~


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам УНД и ПР – Главного государственного инспектора



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности, Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и ПР по Александровскому и Киржачскому районам

601650, г. Александров, ул. Красный переулок, д. 4^а, тел. (9244) 2-06-56

OGPNalexandrov@yandex.ru

Предписание № 19/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению «Детский сад комбинированного вида №32»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам УНД и ПР – Главного государственного инспектора Александровского и Киржачского районов по пожарному надзору Волкова Сергея Александровича от «09» марта 2021 года №19, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период «19» марта 2021г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час 00 минут, проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и ПР по Александровскому и Киржачскому районам Рыжовой Оксаной Михайловной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №32» расположенного по адресу: Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, кв. Юго-Западный, д. 7А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ Детский сад комбинированного вида №32 Витеевой Ириной Вячеславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС) с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-	до 01.09.2021	

	<p>проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p> <p>Эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателю объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>ства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479</p>		
2.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479</p>	до 01.09.2021	
3.	<p>Инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479, (указан нормативный документ ППР №390 (Приказ от 31.08.2020 №47) Об установлении противопожарного режима в МБДОУ Д/С №32).</p> <p>Инструкции о мерах пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479.</p>	<p>п. 2 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № №1479</p>	до 01.09.2021	
4.	<p>На объекте защиты не разработана и не утверждена декларация пожарной безопасности.</p> <p>На объект защиты разработать и утвердить декларацию пожарной безопасности.</p>	<p>ст. 1, 4, 6, 64 Технического регламента, Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и</p>	до 01.09.2021	

		ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"		
5.	<p>На объекте защиты сняты предусмотренные проектной документацией двери из поэтажного коридора на лестничную клетку, препятствующую распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p> <p>На объекте защиты установить предусмотренные проектной документацией двери из поэтажного коридора на лестничную клетку, препятствующую распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p>	п. 16(д) Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № №1479	до 01.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Рыжова Оксана Михайловна

Инспектор отдела надзорной деятельности и ПР
по Александровскому и Киржачскому районам

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«25» 03 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

«25» 03 2021 г.

Заведующий Рыжова И.В.
(должность, фамилия, инициалы)